

YVA-kuulutus

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke, Viitasaari, (sähkön siirto Keitele)

Karhukorpi Energia Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima arviointi hankkeen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Viitasaaren kaupungin pohjoisosaan ja kaupungin keskusta sijaitsee noin 9 kilometrin päässä hankealueesta etelään. Pihtiputaan keskusta on noin 19 kilometriä ja Keiteleen keskusta on noin 27 kilometriä. Pohjois-Savon maakunnanrajalle matkaa on lyhimmillään 18 kilometriä.

Noin 2300 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho arviolta 108–180 MW. Hankealueen eteläosaan on suunniteltu noin 23 hehtaarin kokoinen alue, jonne on tarkoituksena toteuttaa noin 23 MWp:n aurinkovoimala. Sähköaseman läheisyyteen on suunnitteilla myös sähkövarasto.

Hanke on suunniteltu liitettäväksi Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan 400 kV:n Harjulinjaan, jota varten rakennetaan uusi hankealueelta itään Keiteleelle jatkuva 28–31 kilometrin pituinen 110 kV:n voimajohto. Sähkön siirto toteutetaan ilmajohtolla tai ilmajohtolla ja osin maakaapelilla. Sähkön siirron ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa, koska Harjulinjan lopulliset suunnitelmat eivät ole vielä tarkentuneet.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Aurinkovoima-alueen kokonaispinta-ala on noin 23 hehtaaria ja nimellisteho noin 23 MWp.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Aurinkovoima-alueen kokonaispinta-ala on noin 23 hehtaaria ja nimellisteho noin 23 MWp.

Sähkön siirto

SVE A ja SVE A2: Hankkeen sähkön siirtoa varten hankealueen lounaisosaan rakennetaan sähköasema. Hankkeen sähkön siirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n tulevaan Harjulinjaan 28 kilometrin pituisella uudella 110 kV voimajohtolla. Liittymispiste valtakunnan verkkoon on suunniteltu Keiteleen kunnan alueelle. SVE A voimajohto

toteutetaan kokonaan ilmajohtona ja vaihtoehto SVE A2 noin 10,8 km matkalta maakaapelina ja muutoin ilmajohtona.

SVE B ja SVE B2: Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen lounaisosaan rakennetaan sähköasema. Hankkeen sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n tulevaan Harjulinjaan 31 kilometrin pituisella uudella 110 kV voimajohdolla. Liittymispiste valtakunnan verkkoon on suunniteltu Keiteleen kunnan alueelle. SVE B voimajohto toteutetaan kokonaan ilmajohtona ja vaihtoehto SVE B2 noin 12,4 km matkalta maakaapelina ja muutoin ilmajohtona.

Natura-arviointi

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi Haapapuronniitty-Vuorijärvi (SAC, FI0900066), Kolima-Keitele-koskireitti (SAC/SPA FI0900070) ja Heinä-Suvanto-Hetejärvi (SAC/SPA, FI0900046) Natura-alueiden osalta.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus on nähtävillä 09.02.2026–20.03.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot ja kunnassa haluamallaan tavalla. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa [Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke, Viitasaari](#).

Arviointiselostukseen voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

- Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari
- Keiteleen kunnantoimisto, Laituritie 1, Keitele
- Pihtiputaan kunnanvirasto, Keskustie 9, Pihtipudas
- Lupa- ja valvontavirasto, Vapaudenkatu 58, Jyväskylä

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään **tiistaina 10.03.2026 kello 17.00–19.00 Viitasaaren kaupungintalolla** (Keskitie 10). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiselostusta koskevat **lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 20.03.2026** osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/25387/2026.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla [Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke, Viitasaari](#).

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Pentti Savolainen, Karhukorpi Energia Oy/ Eolus Finland Oy, p. 040 537 6111, pentti.savolainen@eolus.com

YVA-konsultti: Antti Tilamaa, FCG Rakennettu Ympäristö Oy, p. 040 507 3432, antti.tilamaa@fcg.fi

Yhteysviranomainen: Milja Mehtonen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 135, milja.mehtonen@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 09.02.2026.

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi