






LAITESUOJA "MIDIPLUS"

- KOKONAISALA: 14,8m²
HUONEALA: 11,9m²
TILAVUUS: 42,9m³
PALOLUOKKA: P3
- JULKISIVUT: TUMMAN HARMAA PELTI, RR23
- PERUSTUS: MAANVARAINEN BETONIPALKKI, MURSKEPATJA
- LÄMPÖERISTYS: VALMISTAJAN VAKIORAKENTEEN MUKAAN
- ILMANVAIHTO: KANAVAPUHALTIMET JA POISTOILMASÄLEIKKÖ
- LÄMMITYS: SÄHKÖPATTERI
- LAITETILA TOIMITETAAN TYÖMAALLE KOKONAISENA TILAELEMENTTINÄ.
- LUVANHAKIJA VALITSEE TOIMITTAJAN RAKENTAMISLUVAN SAAMISEN JÄLKEEN.



K.osa/Kylä Karstula				Kortti/Tila 226-402-2-764		Tontti/Rn:o Rantala/764		Viranomaisen merkintöjä varten	
Rakennustoimenpide ERILLISLAITE				Piiirustslaji PÄÄPIIRUSTUS		No 3(3)		Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK25	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Matkaviestintukiasema karstula_towers Koulutie 1 43500 Karstula				Piiirustuksen sisältö POHJA, JULKISIVU, LEIKKAUS Laitesuoja A = 14,8 m ²		Mittakaavat 1:50 297 x 840			
Suunnitteluala ARK				Työn n:o		Piiir. n:o 03		Muutos	
Pääsuunnittelija Rejlers Finland Oy, RI Tommi nurmi				Kohteen suunnittelutunnus Telja Towers Finland Oy / karstula_tower P-00037/FI63870					
Suunnittelija Rejlers Finland Oy, Jukka Rautiainen				Pvm 18.8.2026					